

RISIKOVURDERING/HANDLINGSPLAN

Olsvik Kirke

Sist oppdatert 11.02.2020

RISIKOFORHOLD	TILTAK	TIDSFRIST	ANSVAR	RISIKO
Anfall/personskader	Førstehjelpsskrin og hjertestarter er plassert i korridor v/sakristi	Alltid på plass	Brukere Kirketjener	1
Lynnedslag i kirken, manglende strøm, feil på brannalarm.	Ring vakttelefon. Stenge kirken? Ekstra håndslukkere og vakter	Straks	Brukere BKF-Akasia	3
Manglende vann	Ring vakttelefon, plassere ut ekstra håndslukkere	Straks	Brukere BKF-Akasia	1
Feil på lede- og markeringslys slukkeutstyr	Sjekke alle nødutganger/lys/slukkeutstyr og skrive inn i perm før hver kirkelige handling. Meldes i Lydia.	Straks	BKF-Akasia	5
Brann under de ulike aktiviteter i kirken	Evakuering, alle følger instruksene som er laget til hver aktivitet. Sjekke hvor utløst og ringe 110	Straks	Brukere	6
Behov for ekstra hjelp under evakuering. Rullestolbrukere	Plassere nærmest hovedinngang for å lette evakuering. Sørge for ekstra hjelp til rullestolbruker om nødvendig	Straks	Brukere	4
Levende lys under aktiviteter	Plassere ut vannbøtte og ullpledd, ekstra vakter. Lys skal plasseres på brannsikkert underlag.	Straks	Brukere	4
Store arrangementer med mye folk (konserter, jul, konfirmasjon)	Ekstra brannvakter. Åpent mot nødutgang. Ekstra ståplasser, og ikke flytte på stoler. Informere om nødutganger/evakuering før start	Straks	Brukere	5
Snøfall	Snø skal måkes bort fra alle nødutganger og hovedinngang før et arrangement starter	Straks	Brukere	2
Kaffetraktere/vannkokere/	Det skal sjekkes at alle kontakter er tatt ut av støpsler før en låser kirken	Etter hvert arrangement	Brukere/ kirketjener	4